

Pieniężno 26.05.2009

**URZĄD MIEJSKI**  
14-520 Pieniężno, ul. Generalska 8  
Tel. (055) 237 46 00, Fax 0 55 237 46 01  
woj. Warmińsko-Mazurskie

W postępowaniu przetargowym na „Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Pieniężnie z dnia 26.05.2009r wpłynęły następujące pytanie:

1. Czy wymieniane okienka piwniczne mają posiadać szyby antywłamaniowe P4 czy zwykłe szyby?

Odpowiedź: Tak, okienka w piwnicy mają posiadać szyby antywłamaniowe P4

Z up. Burmistrza  
*Zdzisława Milaszewskiego*  
Zdzisława Milaszewska  
Kierownik Wydziału  
Inwestycji i Ochrony Środowiska