

Pieniężno 26.05.2009

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Pieniężnie – wymiana instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego” wpłynęły następujące pytania od wykonawców:

1. Prosimy o sprecyzowanie na postępowanie w „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pieniężnie – wymiana instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego”, czy należy zastosować rozwiązanie - wariant 1 z pompą czy wariant 2 z węzłem kompaktowym?

Ad 1. Należy uwzględnić oba warianty jak w przedmiarze, ustalono że prze okres do zrealizowania sieci wysokoparametrowej będzie pracował układ niskoparametrowy i jest objęty zakresem realizacji

2. Czy dopuszczalne są rury stalowe systemu kan-therm (złączki zaciskowe)?

Ad.2. Można stosować wykonanie instalacji z rur stalowych systemu kan-therm ,PE w każdej technologii spełniającej wymogi dla instalacji co i mające dopuszczenia do wykonania instalacji i cenowo równoważne

Z up. Burmistrza
Zdzisława Miłuszewska
Zdzisława Miłuszewska
Kierownik Wydziału
Inwestycji i Ochrony Środowiska