



GMINA PIENIĘŻNO
woj. warmińsko-mazurskie
14-520 Pięńżno
ul. Generalska 8
kod statystyczny 28 02 983
(pieczęć Zamawiającego)

Pięńżno, dnia 04.05.2010r.

Do wszystkich Wykonawców
Nr postępowania IN-341/17/2010

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pięńżnie”

WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nr 1

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 z późn. zmian.) odpowiada na zapytania Wykonawcy z dnia 29.04.2010r. dotyczące treści SIWZ złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Pięńżnie”:

Zapytanie Nr 1

Czy w przypadku gdyby ubiegający się o zamówienie nie załączył na etapie składania oferty przetargowej wykazu urządzeń równoważnych wraz z dokumentami i uzyskał zamówienie od Zamawiającego będzie on musiał zastosować przy modernizacji stacji urządzenia przyjęte pierwotnie w dokumentacji projektowej oraz kosztorysie?

Odpowiedź:

Wykonawca będzie musiał zastosować przy rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody urządzenia przyjęte pierwotnie w dokumentacji oraz kosztorysie ofertowym

Zapytanie Nr 2

W projekcie zaprojektowane są zestawy aeracji, filtracyjny i hydroforowy. Czy można dołączyć atesty PZH na główne elementy zestawów czy będą wymagane kompletne atesty na całe zestawy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dołączenia kompletnych atestów PZH na całe zestawy.

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo
(podpis)