



GMINA PIENIĘŻNO

ul. Generalska 8
14-520 Pięńżno

tel. (55) 237 46 00
fax. (55) 237 46 01

Pięńżno 08.08.2012r.

IN.271.9.2012

Odpowiedzi na zgłoszone pytania do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Białczyn”

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie zaprojektowanej palisady stanowiącej obrzeże strefy bezpieczeństwa urządzeń zabawowych i zastąpienie jej obrzeżem betonowym o wymiarach 20x6x100.

Odp. ***Wyrażamy zgodę na zamianę palisady drewnianej na betonową pod warunkiem że palisada posadowiona zostanie przed zaprojektowaną strefą bezpieczeństwa.***

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie zaprojektowanego elementu podbudowy (kruszywo o frakcji 31,5-63) warstwą piasku lub kruszywa drogowego frakcji 0-31,5.

Odp. ***Wyrażamy zgodę na zamianę kruszywa frakcji 31,5-63 na kruszywo o frakcji 0-31,5 pod warunkiem uzyskania prawidłowego zagęszczenia i ustabilizowania podbudowy jak przy użyciu kruszywa o frakcji 31,5-63***

3. Czy Wykonawca w ofercie ma skalkulować Dosienie trawy oraz czy siatka ma być posadowiona na cokole czy tylko wbetonowane słupki.

Odp. ***Wykonawca powinien w ofercie skalkulować dosiew trawy oraz posadowienie siatki na cokole betonowym (dopuszczalne jest wbetonowanie słupków i wykonanie cokołu pod siatką z obrzeży betonowych)***

Z poważaniem