

Pięńżno, dnia 12.02.2013r.

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego IN.271.1.1.2013 na : „Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Pięńżno.”

- 1) W przypadku zastosowania wydzielonych osadników gnilnych muszą one spełniać wymogi normy PN-EN 12566-1:2004/A1:2006. Pojemność osadników gnilnych musi być dobrana tak, by zapewnić minimum trzydobowe zatrzymanie ścieków. W związku z tym osadnik gnilny dla 4 mieszkańców winien mieć zatem pojemność 2m³. Norma PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 jako najmniejszą pojemność osadnika gnilnego dopuszcza 2m³. Brak jest więc racjonalnego i ekonomicznego wytłumaczenia zastosowania osadnika gnilnego o pojemności 3m³.
Czy zamawiający dopuszcza więc zastosowanie również osadników gnilnych o pojemności minimum 2m³?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie osadników gnilnych o pojemności min. 2m³ zgodnie z Normą PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 jak również o pojemności przyjętej zgodnie z wyliczeniami dla min. 3 dobowego przetrzymywania ścieków.

- 2) Czym zamawiający tłumaczy podwyższone wymagania nałożone na producentów PBOŚ przez wskazanie w SIWZ, że producent PBOŚ spełnia wymogi standardów zarządzania środowiskowego wg normy (pkt 4.3 c SIWZ, str. 7) w sytuacji gdy w świetle ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. jedynym potwierdzeniem legalnego wprowadzenia wyrobu budowlanego (PBOŚ) do obrotu na terytorium UE oraz potwierdzeniem, iż wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych – jest oznakowanie wyrobu przez Producenta znakiem CE i wystawienie przez tego Producenta Deklaracji zgodności wyrobu (PBOŚ) z europejską normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3+A1:2009?
Z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa żądanie przedstawienia przez Wykonawcę certyfikatów innych niż potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów budowlanych z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 nie ma żadnego prawnego uzasadnienia. Jak jest zatem uzasadnienie faktyczne i prawne sformułowania takiego żądania przez Zamawiającego?
Czy zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia dokumentu nie mającego wpływu na jakość urządzeń jakim jest świadectwo, że producent urządzeń PBOŚ spełnia wymogi standardów zarządzania środowiskowego?

Odp. Zamawiający uzna za wystarczające przedstawienie certyfikatów i dokumentów potwierdzających zgodność zastosowanych wyrobów z normą PN-EN 12566-3+A1:2009.

Z up. Burmistrza
Mateusz Słoboszuk
Kierownik Wydziału
INWESTYCJI