

Pięno, 12.02.2013r.

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego IN.271.1.1.2013 na : „Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Pięno.”

- 1) W dokumentacji SIWZ w punkcie 4.3, podpunkcie C Zamawiający pisze: „W przypadku zastosowania oczyszczalni ścieków, składających się z dwóch odrębnych elementów tj. osadnika gnilnego i reaktora biologicznego. Pojemność osadników gnilnych musi być dobrana tak by zapewnić minimum trzydobowe zatrzymanie ścieków i nie może być mniejsza niż $3m^3$.” Proszę o określenie minimalnej pojemności osadnika gnilnego w przypadku oczyszczalni, w których procesy realizowane są w jednym zbiorniku?

Odp. Nie ma bliżej określonej min. pojemności osadnika gnilnego w przypadku oczyszczalni, w których procesy realizowane są w jednym zbiorniku. Pojemność osadnika musi być dobrana tak aby zapewnić minimum trzydobowe zatrzymanie ścieków.

Z up. Burmistrza
Mateusz Sobolewski
BURMISTRZ WYDZIAŁU
INWESTYJCJI