

GMINA PIENIEŻNO
14-520 Pieniężno, ul. Generalska 8
Tel. (55) 237 46 00, Fax (55) 237 46 01
NIP 582 156 21 96 REGON 170748005

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Pieniężno”, nr sprawy IN.271.1.2.2020

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

WYMAGANIA:

porty, wyjścia Gniazda: 6 x IEC (C13) wyjściowe + 2 x IEC (C19) wejściowe

PYTANIE: Zwracamy uwagę że zasilacze nie mają dwóch źródeł zasilania. Czy zamawiający dopuści UPS posiadający „Gniazda: 6 x IEC (C13) wyjściowe + 2 x IEC (C19) wyjściowe + 1 IEC (C20) wejściowe” co umożliwi podłączenie listwy zasilającej ze złączem IEC (C19)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie nr 2

WYMAGANIA:

Listwa zasilająca 19", minimum 9 gniazd IEC C20, zasilanie IEC (C13)

PYTANIE: Czy Zamawiający nie popełnił błędu i nie zamienił rodzajów gniazd? Zwracamy uwagę, że złącze IEC C20 służą do zasilania listwy a IEC (C13) do zasilania urządzeń. Czy Zamawiający dopuści listwę „Listwa zasilająca 19", minimum 9 gniazd IEC C13, zasilanie IEC (C19)”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Odpowiedzi w treści SIWZ nie stanowią zmiany treści.

BURMISTRZ

.....
(podpis kierownika zamawiającego)