

Numer P/18/053599

Miejscowość Elbląg

Data 23-10-2018

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie

1. Przyłączany obiekt:

Nazwa: oczyszczalnia ścieków

Adres (Nr działki): Pieniężno, ul. Mickiewicza
gm. Pieniężno, działka numer 40/2

2. Grupa przyłączeniowa: IV

3. Moc przyłączeniowa: 65 kW (zwiększenie mocy o: 35 kW)

4. Miejsce przyłączenia:

GPZ - PIOTROWIEC [9900]

Linia 15 kV PIOTROWIEC - PIENIEŻNO [11900]

Stacja SN/nn PIENIEŻNO OCZYSZCZALNIA [1502]

Obwód nn []

Obiekt Stacja SN/nn [SN] PIENIEŻNO OCZYSZCZALNIA [1502]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia obwodu 0,4 kV w stacji 15/0,4 kV, w kierunku instalacji przyłączanej;

6. Rodzaj przyłącza: kablowe

7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:

7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1. Urządzenia WN i SN:

-

7.1.2. Stacja transformatorowa:

przy stacji zamontować rozdzielnie nn i przełączyć istn. obwody nn do rozdzielni;

7.1.3. Urządzenia nn:

-

7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:

-

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

-

7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:

-

7.1.7. Demontaże:

wg potrzeb.

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:

Odbiorca wykona szafkę pomiarową oraz dostosuje wlv i instalację przyłączaną w obiekcie przyłączonym do zwiększonego poboru mocy, od nowego miejsca rozgraniczenia własności stron. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".

8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: $\text{tg } \varphi \leq 0.4$ 