


czerpnia ścienna instalacji wentylacji mechanicznej z zabezpieczeniem przeciw owadom 525x325 mm  
kanał dolotowy prostokątny 500x300 mm

kratka ścienna nawiewna instalacji grawitacyjnej z zabezpieczeniem przeciw owadom 325x325 mm  
kanał dolotowy prostokątny 300x300 mm



kratka nawiewna w wersji kwasoodpornej 1025x225 mm

projektowana centrala nawiewna podwieszana w wykonaniu specjalnym  
podejścia elastyczne 630x315 mm,  
Vn=970 m³/h, ΔP=200 Pa

kratka nawiewna w wersji kwasoodpornej 1025x225 mm

projektowany kanał wywiewny wentylacji grawitacyjnej Ø200 mm z przepustnicą jednoprzeczynową z siłownikiem elektrycznym

ISTNIEJĄCY ZBIORNIK

instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej wg. szczegółów przekroju B'-B' (rys. S-3)

skrzynka sterująca urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej

nawietrzak ścienny grawitacyjny VTK-160 z czerpnią ścienną z siatką i kanałem dolotowym Ø160 mm

nawietrzak grawitacyjny montowany w ramie okna np. F2500VENT

kratka ścienna nawiewna instalacji grawitacyjnej z zabezpieczeniem przeciw owadom 325x125 mm  
kanał dolotowy prostokątny 300x100 mm

nawietrzak grawitacyjny montowany w ramie okna np. F2500VENT

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

<b>BIOGRADEX - HOLDING</b> Spółka z o.o.		<b>S-1</b>
82-300 Elbląg ul. Robotnicza 55/10		
BIURO I PRACOWNIA: ul. Nilschmana 18 TEL: ((055) 2394300 FAX: (055) 6421909 e-mail: biogradek@biogradek.pl		
<b>Temat:</b> Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pieniężnie		
<b>Adres:</b> Pieniężno ul. Mickiewicza Dz. nr 22/4 ; 23; 40/1 ; 40/2		
<b>Investor:</b> Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Lidzbarska 10 14-520 Pieniężno		
<b>Nazwa rys:</b> Budynek socjalno techniczny Instalacja wentylacji pomieszczeń <b>Rzut parteru</b>		
<b>Projektował:</b>		10.20.21
<b>Asystent:</b>		1 : 5
<b>Sprawdził:</b>		Umowa:
		