



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo  
tel.: 55 243 23 81, fax: 55 243 23 81  
+e-mail: [sekretariat@pssebraniewo.pl](mailto:sekretariat@pssebraniewo.pl)

Znak: HK 4020.1.45.2021

Braniewo, dnia 29 czerwca 2021r.

**Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o. o.  
ul. Lidzbarska 10  
14- 520 Pieniężno**

### Ocena jakości wody

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu **14.06.2021r.**

z **wodociągu publicznego w Piotrowcu**

opisanej w protokole do zlecenia nr 25/Br/2021 z dnia 14.06.2021r.

- Kod próbki **85/Br** oraz sprawozdania laboratoryjnego nr **L/OBW-9051.2/238/2021**

**SUW – woda podawana do sieci**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie  
stwierdza  
przydatność wody do spożycia**

### **UZASADNIENIE**

Woda w próbach zbadanych w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Laboratorium w Elblągu ul. Gen. J. Bema 7 opisanej jak wyżej, w zakresie monitoringu B (SUW – woda podawana do sieci) pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym z Zał.1 C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Woda podawana do sieci nie zawiera przekroczeń manganu.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Braniewie  
  
mgr Beata Marciniak

### W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badania próbki wody **L/OBW-9051.2/238/2021** z dnia 21.06.2021r.

### Otrzymuje do wiadomości:

Gmina Pieniężno  
14-520 Pieniężno, ul Generalska 8